



## Nyinstallation av sprinkleranläggning

Denna information avser sprinkler som ansluts till den allmänna VA-anläggningen. Mer information om villkor för användandet av den allmänna dricksvattenanläggningen finns att läsa i ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

### **Sprinklersystemets anslutning**

Borlänge Energi sätter av en vattenservis för "hushållsvatten" dvs den dimensioneras för hushållsändamål alt. för den verksamhet som ska bedrivas. Servisen dimensioneras inte för direktanslutet släckvatten. Det innebär att det är upp till respektive fastighetsägare att konstruera sin sprinklerinstallation så att den är oberoende av tryck och flöde från den allmänna VA-anläggningen. Vatten till sprinkleranläggningen ska alltid gå genom en vattenmätare.

### **Tillvägagångssätt för anslutning**

Blanketten nyinstallation av sprinkleranläggning ska fyllas i och skickas till Borlänge Energi. Blanketten finns att skriva ut på Borlänge Energis hemsida under Vatten & Avlopp – Dokument. En beskrivning av sprinkleranläggningens utformning ska bifogas blanketten.

### **Säker vatteninstallation**

Vid risk för återströmning av förorenat vatten till det allmänna vattenledningsnätet ska återströmningsskydd installeras. Installationen ska göras enligt svenskt standard SS-EN 1717. Bassäng, tank och liknande för sprinkleranläggning som har påfyllning från allmänvattenledning ska ha återströmningsskydd för vätskekategori 5.