



## FUNKTIONSKONTROLL KOMPLEMENT TILL KONTROLLRAPPORT

### ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD, TYP BA

Serie nr:	Ansl/DN:
-----------	----------

1. Installation är utförd och godkänd som skyddsmodul.
2. Kontroll av öppning och stängning av dräneringsventil godkänd.
3. Kontroll av täthet i dräneringsventil godkänd.
4. Kontroll av täthet i backventil 2 på utloppssidan godkänd.
5. Återställd till driftsförhållande.

Ev. kommentarer:

Datum

Namn på kontrollant

Kontrollants underskrift